

# Strøm- eller varmesvigt

## Strømsvigt

- Kontakt museets elektrikere/bygningsansvarlige.
- Bed museets gæster om at gå til udgangen.
- Luk samlingerne.
- Sikr maskiner, anlæg og processer mod eventuelle skader.
- Kontrollér, om eventuelle nødstrømsforanstaltninger (UPS'er og generatorer) er i drift.
- Se efter personer i elevatorerne.

Hvis der er personer i elevatorerne, skal museets bygningsansvarlige og/eller elevatorfirmaet tilkaldes med det samme.

Indsæt kontaktoplysninger:

## Varmesvigt

Ved varmesvigt skal den bygningsansvarlige tilkaldes med det samme.

Indsæt kontaktoplysninger: